



DICTATOR SRL UNIPERSONALE

DS STOP FIRE

Via Curie, 5-7 (Accesso Via Pasteur)
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel. 02 47994578 - 02 47995278 - Fax 02 47995131
dsdictator@tiscali.it - www.dsdictator.it

Spett.le
P. GROHE GMBH SRL

VIA J.G. MAHL 11
39031 BRUNICO BZ

Settimo Milanese,

01/02/2010

Dichiarazione di conformità come da punto 1.1 lettera b - allegato
II del Decreto Ministeriale 04/05/1998

Con la presente dichiariamo che i materiali da noi forniti con

FATTURA n. 155 del 30/01/2010

ROTOLO DS STOP FIRE LGR 25m.X20X2 mm. / PZ - 0007

sono uguali e conformi a quelli sperimentati come da certificato di prova secondo Circolare 91 del Ministero dell'Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi. Vedi allegati.

CLASSIFICAZIONE : NON DEFINITA NELLA CIRCOLARE 91

Certificato nr. CIRCOLARE DEL ISTITUTO GIORDANO DEL
27/05/2003

Distinti saluti
DS DICTATOR SRLU

DS DICTATOR S.r.l.
UNIPERSONALE
Via P. M. Curie, 5-7
20019 SETTIMO MILANESE (MI)
T. 02 47994578 - 02 47995278
Partita IVA 03512136130

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NEL SETTORE DELLA REAZIONE AL FUOCO AI SENSI D.M. 26 GIUGNO 1984 (art.2.7 del citato D.M. 26 giugno 1984)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' NEL SETTORE DELLA REAZIONE AL FUOCO

da allegarsi, in carta semplice al mod. DICH. POSA OPERA, e da trattarsi da parte del titolare dell'attività

Il sottoscritto	Produttore	Dragan	Dan
	produttore o venditore	cognome	nome
domiciliato in	M.Macchi	44	20124 Milano
	via - piazza	n.civico	c.a.p. comune
Milano		nella sua qualità di	A.D.
	provincia	telefono	titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.
della ditta	DS DICTATOR srlu		
	ragione sociale ditta, impresa, ente, società		
con sede in	Via P.M. Curie	5	20019
	via - piazza	n.civico	c.a.p.
Settimo Milanese	Milano	02 / 47995278	
	comune	provincia	telefono
indicare una delle due alternative (barrare con <input checked="" type="checkbox"/> quella effettiva):			
<input type="checkbox"/> avendo venduto in data	30/01/2010	con fattura n.	N° 155 del 30/01/2010
	data		identificazione fattura
<input type="checkbox"/> avendo consegnato in data	05/01/2010	con bolla n.	N° 27 del 05/01/2010
	data		identificazione bolla
P306	ROTOLO DS STOP FIRE LGR 25m.X20X2 mm. / PZ		

identificazione del materiale in oggetto

DICHIARA CHE IL MATERIALE SOPRA IDENTIFICATO

è conforme al prototipo sottoposto a prova ed omologato*, ai sensi del D.M. 26 giugno 1984, dal Ministero dell'Interno con atto in data _____

data

oppure

è provvisto di dichiarazione di conformità del produttore. Il materiale in parola risulta pertanto omologato*, ai sensi del D.M. 26 giugno 1984, dal Ministero dell' Interno con atto in data _____

CIRCOLARE DEL ISTITUTO GIORDANO DEL 27/05/2003

data

I CUI ESTREMI SONO QUELLI SOTTO RIPORTATI:

Società	DS Dictator srlu
Anno di produzione	2010
Classe di reazione	0 (zero)
Codice di omologazione**	CIRCOLARE DEL ISTITUTO GIORDANO DEL 27/05/2003
Posa in opera	Effettuato da altra ditta
Impiego	Protezione antincendio
Manutenzione	Controllo visivo ogni 6 mesi che le barriere sono compatte e integre senza manomissioni

30/01/2010

data

DS DICTATOR S.r.l.
UNIPERSONALE
Via P.M. Curie 5
20019 Settimo Milanese (MI)
T. 02 47995278
Partita IVA 0302706108

* Al posto della omologazione è valido anche il certificato di prova ai sensi art. 10 D.M. 26 giugno 1984.

** Oppure certificato di prova art. 10 D.M. 26 giugno 19

Firma dichiarante